



Vorhaben-und Erschließungsplan zum B-Plan Nr. 4 "Photovoltaikanlage nördlich des Bahnhofs" Neddemin

Legende

- Geltungsbereich
- Baufeldgrenze
- neuer Zaun
- Bestandzaun
- alte 1kV Leitung (inaktiv)
- alte 20 kV Leitung
- neue 1kV Leitung
- neue 20 kV Leitung

- Modultisch
- Erhaltung von Bäumen
- Trafo-/Übergabestation
- Feuerwehzufahrt
- Löschwasserteich/Entnahmestellplatz
- Zauntor
- Wechselrichter
- Muffe

Technische Daten

Netzbetreiber:	e.dis
Netzanschluss:	MS
Spannungsebene:	20 kV
Anwendungsrichtlinie:	VDE-AR-N-4110
Modulanz. / Typ / Leistung:	4.152 / Yingli Panda 3.0 / 620 Wp
Modulgröße:	2.465 x 1.134 x 30 mm
Wechselrichter:	7x Huawei SUN2000-330KTL
Modulneigung:	17°
Modulausrichtung:	Süd (180°)

Gesamtleistung: 2.574,24 kWp

Indikativer Systemschnitt

Anlagendaten

Fläche Geltungsbereich:	25.375,54 m²
Zaunlänge:	ca. 770,0 m
GRZ:	0,438
Koordinaten:	53.637743° n.B., 13.266914° ö.L.
Gemeinde:	Neddemin
Gemarkung:	Neddemin
Flurstück:	Flur 5, Flur-St. 56

Anlagenbetreiber

Solarpark Neddemin GmbH & Co. KG
An der B96
17039 Neddemin

Projekt

PV Neddemin

Planinhalt	Maßstab	Format
Entwurfsplanung Vorhabens- und Erschließungsplan	1:1500	DIN A3

Rev	Änderung an der Zeichnung	Name	Datum	Name	Datum
V02	Änderung Verlauf des Kabels	VS	29.04.2024	SiM	29.04.2024
V01	Änderung Verlauf des Zaunes	VS	23.04.2024	SiM	23.04.2024
V00	Entwurfsplanung	VS	17.04.2024	SiM	17.04.2024

Kumandra Energy GmbH & Co.KG
Gapstr. 6, 83278 Traunstein
+49 861 230 835 20
info@kumandra-energy.de